



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное Управление МЧС России по Архангельской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, тел. 65-14-94, E-Mail: [mchs29@yandex.ru](mailto:mchs29@yandex.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Архангельска**

**УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

163013 г. Архангельск ул. Красных Партизан, д. 41, тел. 23-01-36, факс 23-00-24, E-mail: [nadzorarh@yandex.ru](mailto:nadzorarh@yandex.ru)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

**Предписание № 180/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 4» (сокращенное наименование МБОУ СШ № 4)

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения от 18 апреля 2016 года № 180 Бачурина Максима Валерьевича – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области – заместителя главного государственного инспектора г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 17 мая по 06 июня 2016 года Пономарёвой Алёной Николаевной – старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского, Варавино-Фактория, Майская Горка, Исакогорского округов ОНДиПР г. Архангельска – государственным инспектором г. Архангельска по Архангельской области по пожарному надзору проведена плановая проверка объекта защиты – здание общественного назначения, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Суфтина, д. 20.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с И. о. директора МБОУ СШ № 4 Прокудиной Еленой Анатольевной; заместителем директора по АХР Цыбун Еленой Юрьевной.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<p>Выходы на кровлю из лестничной клетки выполнены не через противопожарные люки 2-го типа (предел огнестойкости не менее EI 30).</p> <p>Выходы на кровлю из лестничной клетки выполнить через противопожарные люки 2-го типа (предел огнестойкости не менее EI 30).</p>	п. 8.4* СНиП 21-01-97*.	01.06.2017	
2.	<p>Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями: двери между помещениями класса Ф 5.2 (складское помещение (архив канцелярии на 2-м этаже)) и Ф 4.1 (здание школы) выполнены с пределом огнестойкости менее EI 30.</p> <p>Отделить помещения различных классов функциональной пожарной опасности противопожарными дверьми с пределом огнестойкости не менее EI 30: двери между помещениями класса Ф 5.2 (складское помещение (архив канцелярии на 2-м этаже)) и Ф 4.1 (здание школы).</p>	п. 7.1, п. 7.4, п. 5.14* СНиП 21-01-97*.	01.06.2017	
3.	<p>Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями: двери между помещениями класса Ф 5.2 (складское помещение (архив библиотеки на 2-м этаже)) и Ф 4.1 (здание школы) выполнены с пределом огнестойкости менее EI 30.</p> <p>Отделить помещения различных классов функциональной пожарной опасности противопожарными дверьми с пределом огнестойкости не менее EI 30: двери между помещениями класса Ф 5.2 (складское помещение (архив библиотеки на 2-м этаже)) и Ф 4.1 (здание школы).</p>	п. 7.1, п. 7.4, п. 5.14* СНиП 21-01-97*.	01.06.2017	
4.	<p>Противопожарные двери, установленные в здании, не оборудованы устройствами для самозакрывания (кладовая на 2-м этаже, электрощитовая).</p> <p>Противопожарные двери, установленные в здании, оборудовать устройствами для самозакрывания (кладовая на 2-м этаже, электрощитовая).</p>	п. 62 ППП-2012; п. 7.17 СНиП 21-01-97*.	01.06.2017	

5.	<p>На дверях помещений производственного и складского назначения отсутствуют обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасной и взрывоопасной зоны (архив канцелярии на 2-м этаже, архив библиотеки на 2-м этаже, кладовая на 2-м этаже, электрощитовая).</p> <p>Произвести расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасной и взрывоопасной зоны для всех производственных и складских помещений и вывесить соответствующие таблички на дверях этих помещений (архив канцелярии на 2-м этаже, архив библиотеки на 2-м этаже, кладовая на 2-м этаже, электрощитовая).</p>	<p>п. 20 «Правила противопожарного режима в РФ» (ПП РФ от 25.04.2012г. № 390); главы 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 года № 123-ФЗ.</p>	01.06.2017	
6.	<p>На плане эвакуации людей при пожаре на 2-м этаже школы не обозначены места хранения первичных средств пожаротушения.</p> <p>На планах эвакуации людей в случае возникновения пожара на 2-м этаже школы обозначить места хранения первичных средств пожаротушения.</p>	<p>п. 7 ППР-2012.</p>	01.06.2017	
7.	<p>Позэтажные двери лестничных клеток на 2-м этаже школы не имеют приспособлений для самозакрывания с уплотнением в притворах.</p> <p>Позэтажные двери лестничных клеток 2-го этажа школы оборудовать приспособлениями для самозакрывания с уплотнением в притворах.</p>	<p>п. 6.18* СНиП 21-01-97*</p>	01.06.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского, Варавино-Фактория, Майская Горка, Исакогорского и Цигломенского округов ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области –  
государственный инспектор г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору  
Пономарёва Алёна Николаевна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводивших проверку)



" 06 " июня 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ СШ № 4

Белгородская Анна Григорьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

(подпись)

" 06 " июня 2016 г.